

Prezados Senhores,

Em atenção ao Edital nº 015/25, solicitamos por gentileza, esclarecimentos quanto à ausência de documentos e informações essenciais para a adequada elaboração da proposta técnica e comercial, conforme segue:

1. Estudo de Solo: Não foi disponibilizado o relatório de sondagem/estudo geotécnico do terreno onde será implantada a subestação. Tal informação é fundamental para o correto dimensionamento das fundações e para a avaliação dos custos e riscos associados à obra.
2. Levantamento Topográfico: Não consta nos anexos do edital o levantamento topográfico detalhado da área de implantação.
3. Coordenadas Geográficas: O edital e o memorial descritivo informam apenas a localização aproximada do, mas não apresentam as coordenadas geográficas exatas do ponto onde deverá ser implantada a subestação.

Diante do exposto, solicitamos:

- O envio do relatório de sondagem/estudo de solo do terreno;
- O envio do levantamento topográfico atualizado da área de implantação;
- A indicação das coordenadas geográficas (latitude e longitude) do ponto exato onde deverá ser implantada a subestação.

Aguardamos o retorno com as informações solicitadas.

Atenciosamente,



Denilson J. R. Santos

Gerência Comercial
Intertechne Consultores S.A.

Celular: +55 (41) 98444-0337
Email: djrs@inttpartner.com.br

| Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis, Macaé - Brasil |