

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

Licitação nº 016/25 – Solicitação de Esclarecimentos

Solicitante: Luiz Antonio Pasini Melek – (lapm@g5engenharia.com.br)

Vimos por meio desta, em atenção aos questionamentos encaminhados referentes à Licitação nº 016/25, responder nos termos que seguem:

“Se o escopo solicitado inclui linha de transmissão associada para conexão da Subestação ao Sistema? Se sim, quais suas características?”

RESPOSTA: Não inclui. A linha de transmissão passa ao lado da Subestação. Haverá somente uma derivação até o pórtico de 69 kV da Subestação.

Carazinho-RS, 25 de agosto de 2025.

Cesar Gustavo Lopes Machado
Assessor Jurídico OAB103614RS

Cláudio Joel de Quadros
Responsável Técnico – CREA/RS 041045

Jéssica Larger Previatti
Diretora-Presidente