



DETALHE DA PRESILHA
ESC.:1/12,5

POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO
①	3,00m	CABO DE COBRE NU #95mm2.
②	3 PÇ	PRESILHA UNIFILAR PARA CABO DE COBRE 70mm² CONSTRUÍDA COM BARRA DE COBRE DE 15x3mm CONFORME DETALHE.
③	3 PÇ	BUCHA FISCHER TIPO S-8.
④	3 PÇ	PARAFUSO ROSCA SOBERBA, CABEÇA BOLEADA 5,5 x 45mm DE AÇO INOX.
⑤	1 PÇ	CONECTOR MAGNET TIPO 6357 OU SIMILAR C/ FURO Ø10mm.
⑥	2 PÇ	PARAFUSO Ø 3/8"x1 1/2", CAB. SEXTAVADA, ROSCA W, C/ PORCA E ARRUELA LISA DE LATÃO+ ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA.

	21.09.21	EMISSÃO INICIAL	
REVISÃO	DATA	OBSERVAÇÕES	APROVADO

RKJ
ENGENHARIA

ELETROCAR		ESCALA:	FL.: 1	DE: 1
SE-69/13,8kV-2x40MVA CARAZINHO-RS DETALHE DE ATERRAMENTO DOS EQUIP. TRANSFORMADOR DE CORRENTE		1:25	REVISÃO	
PROJ.	DES.	EL-11-00	PROJETO	DESENHO
			ROGÉRIO	NATHÁLIA
			ROGÉRIO	JUNIOR
			21.09.21	21.09.21
			21.09.21	21.09.21