



ATERRAMENTO PORTÃO

LISTA DE MATERIAIS

POS	QTD	UNID	DESCRIÇÃO
①	-	m	CABO DE COBRE NÚ 95mm ²
②	-	PÇ	CONEXÃO COM SOLDA EXOTÉRMICA.
③	-	PÇ	CORDOALHA DE COBRE ESTANHADO FLEXÍVEL 25x500mm COM TERMINAL ESTANHADO, COM FUROS Ø11mm TERMOTECNICA(TEL-5705).
④	-	PÇ	CONECTOR MAGNET, REF 6358.
⑤	-	PÇ	CHUMBADOR CONE/JAQUETA 3/8", GALVANIZADO A FOGO.
⑥	-	PÇ	PARAFUSO TIPO MÁQUINA Ø3/8" - AÇO INOX, C/ ARRUELA LISA E PRESSÃO ZINCADAS A QUENTE.

NOTAS



O ATERRAMENTO DEVE SER FEITO EM CADA FOLHA DE PORTÃO.

	21.09.21	EMIÇÃO INICIAL	
REVISÃO	DATA	OBSERVAÇÕES	APROVADO

RKJ
ENGENHARIA

ELETRICAR

SE-69/13,8kV-2x40 MVA
CARAZINHO-RS
DETALHE DO ATERRAMENTO DO PORTÃO

ESCALA:

FL.: 1 DE: 1

S/E

REVISÃO

PROJETO

DESENHO

CONFERIDO

APROVAÇÃO

RKJ

RKJ

RKJ

RKJ

PROJ.

DES.

EL-15-00

21.09.21

21.09.21

21.09.21

21.09.21