



**ATERRAMENTO CERCA (CERCA TELA)**

### LISTA DE MATERIAIS

POS	QTD	UNID	DESCRIÇÃO
1	-	m	CABO DE COBRE NU 95mm <sup>2</sup>
2	-	PÇ	HASTE DE ATERRAMENTO Ø3/4"-3,00m.
3	-	CJ.	CONEXÃO CABO-HASTE, Cu 95mm <sup>2</sup> , Ø3/4" SOLDA EXOTÉRMICA.
4	-	CJ.	CONEXÃO COM SOLDA EXOTÉRMICA.
5	-	PÇ	CONECTOR DERIVADO TIPO PARAFUSO FUNDIDO P/ CABO DE COBRE 95mm <sup>2</sup> .

	21.09.21	EMIÇÃO INICIAL	
REVISÃO	DATA	OBSERVAÇÕES	APROVADO

**RKJ**  
**ENGENHARIA**

ELETOCAR

SE-69/13,8kV-2x40 MVA  
CARAZINHO-RS  
DETALHE DO ATERRAMENTO DA CERCA

ESCALA:

S/E

PROJETO

RKJ

FL.: 1

DE: 1

REVISÃO

DESENHO

CONFERIDO

APROVAÇÃO

RKJ

RKJ

RKJ

RKJ

PROJ.

DES.

EL-16-00

21.09.21

21.09.21

21.09.21

21.09.21